

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月10日 星期二	气候	多云	气温	35/26
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员4人 施工人员20					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	农田、鱼塘区开关站厂家整体调试及消缺、施工人员20人				
检查发现的问题	监理日常工作检查开关站光伏区及后与连调时发现, 2区汇流箱电流都没有, 是链接上的问题。				
处理措施、意见、结果	处理: 总包已通知调试厂家, 查明原因, 马上处理。				
协调内容或其他	各厂家调试, 链接顺利, 今日发电53549度				
记录人	秦利军		总监签阅		