

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月9日 星期四	气候	晴	气温	38/27
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员4人 施工人员15人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	开关柜钢平补焊 监控安装、消缺 15人				
检查发现的问题	在监理、总包、业主同席下钢平台补焊人员已换，				
处理措施、意见、结果	监理要求焊接不合格处，先打磨后重新焊接，按GB4053-2009之规定，已验收合格为准。				
协调内容或其他	监控厂家2人 今日发电54573度				
记录人	秦福章		总监签阅		

