

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 26 日

星期: 四

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴
气温: 26°C ~ 32°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视快庄方桩现场 2. 箱变铜排台接地线焊接要求满 火, (实际是点火焊) 3. 6区组件垂直度存在误差 4. 外线抓紧时间完成	
施 工 情 况	施工单位 甘安建	施 工 内 容 及 进 度 消缺 3人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰