监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 27 日
 星期: 五
 工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 26°C ~ 32°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视个庄施工现场 2. 支架螺栓未固定 3. 直流配电箱箱门未关 4. 6区组件未调整	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘 安 建	消缺3人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人:	李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰