

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 8 月 11 日

星期: 六

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴

气温: 24°C ~ 32°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视松卜施工现场 2. 复查 4 号箱逆变围栏及钢平台底座除锈情况, 已除锈到位, 包括支撑电缆的龙门架也刷了防腐漆.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 宋 建	消缺 3 人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰