

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 8 月 19 日

星期: 日

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴  
气温: 24°C ~ 36°C

监 理 工 作 情 况

1. 巡视松下施工现场  
2. 6号汇流箱少一型号管子, 已通知  
总包方进行整改并检查所有汇流箱.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘安建

消缺3人.

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

李明冬

记录人:

李明冬

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

任仲峰