

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 24 日
 星期: 五
 工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 23°C ~ 33°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视本工程施工现场 2. 9号箱逆变挡鼠板已安装到位. 3. 4号汇流箱编号错误. 已通知总包方 进行更改.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 建	消缺人.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员	李明冬		
记录人: 李明冬	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰		