

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 28 日
 星期: 二
 工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 26°C ~ 33°C

监 理 工 作 情 况	1. 回公司装订资料 2. 6号汇流箱更换密封胶条后无积水现象.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	满员缺3人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明忠
记录人: 李明忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲伟