

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 6 日

星期: 一

工程名称: 嘉信光伏发电项目

天气: 阴
气温: 25℃ ~ 33℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视联兴施工现场 2. 彩钢平台除锈未到位 3. 三区光伏组件支架螺栓未紧 4. 外线资料签字盖章		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘安建	消缺3人.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰	