

监 理 日 志

工程名称: 丹内嘉信电力发展有限公司丹内山站500kV电压等级上网线路渔村互感处耐张杆中站项目

日期	2018年6月11日 星期一	气候	晴	气温	21.8-31.0
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员6人, 施工员15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	松卜接地刷黄绿漆, 箱变平台护栏、爬梯焊接 联变高压电缆放线、设备接线调试。				
检查发现的问题	发现电缆头浸泡水中				
处理措施、意见、结果	已按要求施工单位对浸水部分切除				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰	总监签阅			

