

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 27 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 22.6-37.6

工程名称: 嘉信光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

联文地快接地扁铁未按要求刷黄绿漆,
已通知施工队按要求整改.
整理资料

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘
安
建

组件调整, 桥架盖板安装
线条调整, 复检
高压电缆敷设

其
它
事
项

本日现场监理人员 王峰

记录人: 王峰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任伟峰

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建