

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 4 日

星期: 三

工程名称: 嘉善光伏发电项目

天气: 阴

气温: 24℃ ~ 31℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视快在箱变平台. 刷防锈漆. 桥架支撑立柱不牢固, 组件波浪起伏. 已通知施工单位按要求进行整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	世 安 建	联变电缆检查、敷设. 组件调整 快在组件调整檩条调整
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王峰	
记 录 人:	王峰	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任伟峰

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建