

监 理 日 志 ()

日期: 2018年7月9日

天气: 多云

星期: 一
工程名称: 嘉信光伏发电项目

气温: 21℃-31℃

监 理 工 作 情 况	<p>整理资料</p> <p>巡查发现联立地坑部分接地扁铁未按 要求刷黄绿漆, 已通知施工单位整改</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	<p>联立设备调试, 箱变调试</p> <p>外塔施工, 组件支架调整</p> <p>补, 组件支架调试.</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王峰
记录人: 王峰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任伟峰