

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 12 日

星期: 四

工程名称: 江恒光伏发电项目

天气: 晴

气温: 28℃~36℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视小夹庄施工现场, 发现现场施工人员未佩戴安全帽 2. 4区汇流箱门未锁 3. 整理资料		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘安建	1. 钢平台刷漆 2. 接地扁铁刷黄绿漆	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰	