

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 19 日

星期: 四

工程名称: 汇小里光伏发电项目

天气: 晴
气温: 26℃~36℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视外夹庄施工现场 2. 消缺人员未戴安全帽 3. 总包方未合理安排非工作时间 4. 汇流箱防火封堵未完成	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘安建	10人消缺
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	李明松	
记录人: 李明松	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰	