监 理 日 志 ()

日期: 2018年8月21日

天气: 阴
气温: 23°C ~ 28°C

星期: _____
工程名称: 汇中里光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">1. 巡视联兴施工现场</p> <p style="text-align: center;">2. 升压站箱体接地处应焊接但施工人员去只上一个螺栓进行连接不符合规范要求总包进行火焊处理。</p>
----------------------------	--

施 工 情 况	施工单位 <u>中安建</u>	施 工 内 容 及 进 度 <u>消缺人。</u>
------------------	------------------------	----------------------------------

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员	<u>李明冬</u>
记录人: <u>李明冬</u>	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): <u>任仲峰</u>