

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 24 日

星期: 五

工程名称: 汇4恒光伏发电项目

天气: 晴

气温: 23°C ~ 33°C

监
理
工
作
情
况

1. 巡视联兴施工现场
2. 现场部分桥架盖板未固定(3处), 已通知总包方进行人员安排.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘安建

消缺4人.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

李明冬

记录人:

李明冬

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

任仲峰