

监 理 日 志

工程名称: 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳城北变电站10kV出线工程

日期	2018年5月17日 星期四	气候	阵雨	气温	17℃~29℃
监理人员动态: 3人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员15人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	快在组件安装. 光伏电缆敷设.				
检查发现的问题	快在过路电缆 (临时用电) 用钢套管				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位按要求整改. 过路电缆增加钢套管				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰		总监签阅		

