

监 理 日 志

工程名称: 阳江汇同电力发展有限公司开平市蓬江15MW屋顶分布式渔光互补地面光伏电站项目

日期	2018年5月30日 星期三	气候	晴	气温	22℃-32℃					
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无									
施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人数35人										
施工机械动态: 无										
施工进度情况	快速组件安装, 汇流箱接线, 主网接地焊接									
检查发现的问题	主网接地扁铁搭接长度不符合要求									
处理措施、意见、结果	已要求施工单位现场整改完成									
协调内容或其他	整理资料									
记录人	王峰			总监签阅						

