

监 理 日 志

工程名称: 开阳县恒电发展有限公司开阳县陆镇500V线路上网布设施工项目

日期	2018年6月2日 星期二	气候	晴	气温	21℃-31℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员4人, 施工队员45人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	快速铺设耐压试验, 桥架安装 光伏电缆敷设.				
检查发现的问题	箱道重而折, 试验未设置隔离带				
处理措施、意见、结果	督促施工单位做好防护隔离带, 并要求 安全员全程监督.				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王锋	总监签阅			

