

监 理 日 志

工程名称: 丹阳汇川电力发展有限公司丹阳县陵口镇500kV变电站上网分布式渔柜外地面光伏电站项目

日期	2018年6月8日 星期五	气候	晴	气温	21℃-31℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员3人 施工人员35人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	快速直流电缆敷设, 箱变平台护栏, 爬梯焊接				
检查发现的问题	箱变平台护栏焊接, 焊接渣处理				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对焊接部位清除焊渣				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王辉		总监签阅		

