

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 4 日

星期: 三

工程名称: 江恒为光伏发电项目

天气: 阴

气温: 26°C ~ 32°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视外夹庄施工现场(现场无人施工) 2. 现场少数木桩头未除锈 3. 箱逆变接扁铁未刷黄绿漆 4. 整理资料上传监理云	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	无人施工
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明彦
记录人: 李明彦		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰