

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年2月20日 星期二	气候	阴	气温	13°C/7°C
监理人员动态:	李云 张文博	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设, 6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	瑞安市空壳村光伏扶贫电站. 电缆敷设. 施工人数6人.				
检查发现的问题	- 个别施工人员未戴安全帽. - 进入逆变器端电缆预留长度不够.				
处理措施、意见、结果	- 口头警告并立即整改 - 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. - 电缆敷设时电缆预留长度必须符合规范要求.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

