

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站.

日期	2018年4月18日 星期二	气候	多云	气温	26.0/20.0
监理单位动态:	李云、徐进、齐国胜	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	杨建忠 伙				
施工机械动态:					
施工进度情况	黄沙村光伏扶贫电站. 配电箱安装. 施工队完成				
检查发现的问题	1. 接地线端子未拧紧				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改 2. 接地线端子必须拧紧.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签字	雷守明.		

