

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年5月2日 星期二	气候	多云	气温	37℃/23℃
监理人员动态: 李云, 郭团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 队					
施工机械动态:					
施工进度情况	石水村光伏扶贫电站. 电站整改. 施工队				
检查发现的问题	1. 个别人员未戴安全帽. 2. 支架檩条切口处未做防腐.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改 2. 施工人员必须戴安全帽. 3. 檩条切口处必须做防腐处理				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

