

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站项目,

日期	2018 年 4 月 4 日 星期三	气候	多云	气温	31°C / 22°C
监理人员动态: 李云, 徐文平, 郭团结.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设, 8人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	永红村光伏扶贫电站, 组件安装, 施工人员 8人.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 组件压块螺栓未拧紧				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 组件压块螺栓必须紧固到位.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明.		

