

监 理 日 志

工程名称: 二期10mm分布式光伏支架快装项目

日期	2022年4月1日 星期日	气候	晴	气温	13-30℃
监理单位动态: 施工现场 4人		材料进场、取样见证、合格情况: 支架到场验收. 合格.			
施工方人员动态: 施工现场 2人					
施工机械动态: 吊车两台.					
施工进度情况	1. SVG设备基础钢筋绑扎. 2. 主梁基础抽水. 3. 一区支架安装. 4. 三区支架散料.				
检查发现的问题	SVG设备基础钢筋绑扎符合图纸要求. 一区支架安装, 施工员按图纸设计要求施工, 无异常情况. 施工现场抽测支架镀锌层厚度, 符合				
处理措施、意见、结果	通知施工单位把横槽条安装, 保证槽条顺直, 螺栓必须统一安装.				
协调内容或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	张成宇	总监签阅	苗宇明		

