

监 理 日 志

工程名称: 二期10MW炉内脱硫布袋除尘器改造项目

日期	2018年1月3日 星期四	气候	晴	气温	12~26℃
监理单位动态:	施工现场 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	施工现场 80人				
施工机械动态:	吊车一台, 铲车两台				
施工进度情况	升压站一次、二次设备接线. 10kV母线安装. 10kV母线绝缘子串初接线.				
检查发现的问题	升压站一次、二次设备接线符合要求. 10kV母线安装符合要求. 我方监理人员现场巡视检查, 施工单位按要求施工, 无异常情况.				
处理措施、意见、结果	施工人员按图纸要求施工, 无异常情况.				
协调内容或其他	监理组织不开旁站例会				
记录人	彭成宇	总监签阅	苗宇明		

