

监 理 日 志

工程名称: 二期10MW炉内脱硫石膏制浆系统设备安装项目

日期	2012年5月1日 星期六	气候	小雨	气温	16°-21°
监理人员动态:	施工班组长 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	施工班组长 10人				
施工机械动态:	吊车一台 轿车两台				
施工进度情况	-1区、-2区、-3区消缺。 1#、2#箱逆变高、低压隔火封堵 3区4区电缆桥架。 7区2区箱柜电压测试。 6区接地电阻测试。 1、2、3区对设备质量进行消缺。符合要求 箱逆变高、低压隔火封堵符合要求 6区接地电阻测试符合要求。 4区2区箱柜电压测试符合要求。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	下雨天,通知施工单位对现场施工人员进行安全教育,下雨必须穿防滑鞋施工。对现场施工人员做好安全教育交底。				
协调内容或其他	注意安全。文明施工。				
记录人	张世宇	总监签阅	苗守明		

