

监 理 日 志

工程名称: 安风潭26MW炉内化灰炉电炉

日期	2018年6月28日 星期四	气候	中雨	气温	26℃-30℃
监理单位动态:	导送电监督		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	全部待导送电工作				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	今日中雨, 无代灰, 炉内化灰站侧送电工作				
检查发现的问题	炉送电保护装置和炉内测试点线路问题				
处理措施、意见、结果	设备检修A、B、C柜变调试验恢复正常运行, 开始对炉内设备检修				
协调内容或其他					
记录人	赵之华	总监签阅	高平明		