

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 17 日

星期: 一
工程名称: 泰州永失30m度桥不压补石火水桥项目

天气: 晴
气温: 9~19℃

监 理 工 作 情 况	1. 现场检查接地扁铁焊接工艺. 2. 陪同业主孙司乘教人巡视光伏电站 3. 签发编号为 013 的通知单.	
施 工 情 况	施工单位 珠海云 少新能源 源科技 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站设备母线连接. 控制室屏柜就位. 接地扁铁焊接. 2. 避雷针基础施工.
其 它 事 项	开监理例会, 要求总包单位整改现场问题	
本日现场监理人员: 曹庆瑞 曹红江 殷雪洁 记录人: 殷雪洁 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘 彬		