

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 9 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9 ~ 22℃

工程名称: 惠州石化公司石化污水处理站扩容工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场查勘五号地 A4 铁塔基础浇筑。
2. 现场查勘开关站电缆管架基础浇筑。
3. 现场检查变压器安装施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠海石化
新能源
科技有限公司

1. 开关站电缆沟施工, 敷设管架基础圈柱浇筑成型。
2. 变压器做直流电阻试验 绝缘电阻试验。
3. 五号地电缆沟开挖。

其
它
事
项

陪同业主单位负责人巡视开关站施工。

本日现场监理人员

黄庆清 李金兰 黄博凡

记录人: 黄博凡

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发