

监 理 日 志

工程名称: 春顺兴110kV变电站户外高压设备区

日期	2019年4月2日 星期二	气候	阴天	气温	9~17℃
监理单位动态:	葛永峰 李强 张德胜	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	项目经理 5 施工队 20				
施工机械动态:	挖机 1 搅拌机 1				
施工部位进度情况	开关站围墙施工。站台区整改消缺。				
检查发现的问题	现场检查发现开关站用电线路敷设不规范，固定、管口未封堵。				
处理措施、意见、结果	已督促施工单位整改。				
协调内容或其他					
记录人	张德胜	总监签阅	刘士发		