

监 理 日 志

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华测检测屋顶光伏发电工程

日期	2018年5月1日 星期四	气候	晴	气温	21°
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 无					

施工进度
部位情况

1. 屋顶光伏安装
2. 彩钢材料喷漆

检查发现的
问题

现场巡视时发现, 部分临时用电的电线摆放杂乱(无章), 有较大的安全隐患。

处理措施、
意见、结果

现场要求施工方整改, 做到安全施工

协调内容
或其他

无。

记录人

蒋晓

总监签阅

刘士发