

监 理 日 志

工程名称: 无锡华润微电子有限公司车间屋顶光伏发电项目

日期	2018年5月16日 星期三	气候	晴	气温	37°
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	叉车				
施工进度情况	1. 屋面导轨安装、固定。 2. 车棚内钢桁架切割、焊接。				
检查发现的问题	在现场巡视时发现, 现场焊接气瓶距离明火作业区域安全距离不达标。				
处理措施、意见、结果	要求施工方立即整改, 并做好高温天气施工的防暑工作。				
协调内容或其他	组件到场1500块。				
记录人	蒋晓	总监签阅	刘士俊		