

监 理 日 志

工程名称: 无锡华联电子有限公司2号厂房及宿舍楼工程

日期	2018年5月20日 星期三	气候	阴	气温	
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 19人 施工机械动态: 吊车			材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工进度情况	1. 屋面组件吊装 2. 手棚钢桁架焊接, 加Z 3. 电缆桥架基础施工				
检查发现的问题	在组件搬运及摆放过程中, 有组件叠压, 组件上面堆放物品现象。				
处理措施、意见、结果	现场要求其立即整改, 并不发监理联系单				
协调内容或其他	无				
记录人	董璇		总监签阅	刘士发	