

监 理 日 志

工程名称: 无锡华利微电子有限公司3号厂房屋顶光伏发电项目

日期

2018年5月23日 星期三

气候

晴

气温

监理人员动态:

2人

施工方人员动态:

11人

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度
部位情况

1. 屋面光伏支架安装
2. 土建光伏爬梯基础施工

检查发现的
问题

在施工现场巡视时发现, 现场的氧气瓶, 乙炔瓶随意摆放, 且没有达到安全距离。

处理措施、
意见、结果

现场要求整改, 并下达监理联系单及监理整改检查记录。

协调内容
或其他

无

记录人

蒋强

总监签阅

刘士强