

监 理 日 志

工程名称: 无锡华韵微电子有限公司华泊良莠屋顶光伏电站项目.

日期	2018年5月26日 星期日	气候	晴	气温	
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 屋面组件安装. 2. 钢爬梯基础钢筋绑扎.				
检查发现的问题	现场巡视时发现, 在屋面组件安装过程中, 部分工人有将杂物扔到组件上的现象, 可能会对组件造成划伤.				
处理措施、意见、结果	现场要求施工方整改, 并要求加求对施工人员的安全生产教育, 不得再次出现此类现象.				
协调内容或其他	无				
记录人	傅晓	总监签阅	刘士发		