

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡华海微电子有限公司华海微电子屋顶光伏发电项目

日期	2018年5月9日 星期三	气候	晴	气温	25°
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	起重机械				
施工进度情况	1. 夹屋夹具安装 2. 钢构进场喷漆				
检查发现的问题	1. 在钢构材料吊装中发现, 存在起重机械运行时, 吊臂下方有施工人员来回走动, 安全意识。 2. 我方未看见相关驾驶员的上岗证件。 3. 现场配电箱周围堆满杂物。				
处理措施、意见、结果	现场要求总包方整改, 并要求其对进场每一位施工人员进行安全教育, 并做好记录。但未能及时整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	蒋晓	总监签阅	刘士发		