

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 28℃

日期: 2018 年 6 月 21 日

星期: 四

工程名称: 无锡华润微电子股份有限公司安惠镇原址新建项目

监 理 工 作 情 况

对现场电缆沟回填, 电缆直埋进行检查.
对于刚接的电缆沟测量其深度, 发现其
电缆沟深度不符合规格, 要求马上整改.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

中电二
电缆沟回填
接驳其它新的电缆沟

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

22

记录人: 滕 皓

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘士发

第五版取

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建