

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 24 日

星期: 日

天气: 阴

气温: 26℃

工程名称: 华阳安梦屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场查看施工人施工质量, 告知 施工方要求直埋出现覆盖的细沙 达到15cm厚度才算是 达标。要严控按图施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	社二	对直埋出现的细沙 进行整改工作。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	22	
记录人: 蒋晓	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘培	