

# 监 理 日 志

工程名称: 无锡华润微电子有限公司年润厂房屋顶光伏检修项目

日期	2018年6月7日 星期四	气候	晴	气温	
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	叉车				
施工进度情况	破屋回填, 设置基础砌墙, 电缆沟铺沙。				
检查发现的问题	预制板基础未按照设计要求使用240砖砌, 抽检检查使用 的200红砖砌				
处理措施、意见、结果	要求施工方进行整改, 并下发监理通知单				
协调内容 或其他	无				
记录人	蒋昭光	总监签阅	刘士发		