

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 10 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 32°C

工程名称: 无锡华仁微电子有限公司华仁安泰屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视发现主棚
主棚与基础固定的四个
边角螺栓,只有两个螺栓
有绿加垫片。现场要求马上整改
详见监理检查记录表0281

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

中建二

主棚钢构安装

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

2人

记录人: 梅晓

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘培