

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 14 日

星期: 四

工程名称: 鲁南(中网)110kV变电站

天气: 多云

气温: 28/16℃

监
理
工
作
情
况

- ① 巡视施工现场
- ② 整理监理资料, 完善监理云。
- ③ 整理月报, 日志, 上传于监理云。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
新晟
解况
工程
有限
公司

- 项目管理人: 施工人员 12 人。
- ① 配电设备安装。
 - ② 交流 IC 流箱母线端子安装。
 - ③ 变压器接线。
 - ④ 电缆桥架敷设。

其
它
事
项

文明施工, 注意安全

本日现场监理人员

2 人

记录人: 张升

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林

