

监 理 日 志

工程名称: 浙甯水电 5.1MW 分布式光伏发电项目

日期	2016 年 3 月 15 日 星期四	气候	小雨	气温	9-22℃
监理单位动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4 人				
施工机械动态:	机械设备运转正常				
施工进度情况	1. 整改 5#、6# 厂房外箱变基础完成接地焊接。 2. 12# 厂房汇集线基础清理泥土完成。				
检查发现的问题	1. 巡检发现基础整改工作钢筋部未完成。				
处理措施、意见、结果	1. 口头通知施工人员进行整改。				
协调内容或其他	整理打印部分报审监理资料。				
记录人	黎建光	总监签阅			