

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电 51 MWp 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 8 月 2 日 星期 四	气候	雷阵雨转中雨	气温	25-35℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 6#厂房彩钢瓦更换已完成80% 2. 7#厂房直埋线缆接头制作已完成; 3. 箱变低压侧线缆连接已完成;				
检查发现的问题	4. 三期安全护栏焊接已完成80% 5. 三期防锈消缺; 二期8#厂房个别组件上有保温棉絮絮。				
处理措施、意见、结果	要求立即整改清理,避免影响发电;				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪祝壮		