

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电51MW分布式光伏发电项目

日期	2018年8月11日 星期六	气候	多云转晴	气温	26-37℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常。				
施工进度情况	1. 二期旧彩钢瓦清理; 2. 二期9#厂房气楼窗户防水消缺; 3. 三期消缺处理;				
检查发现的问题	1. 一期接地螺栓有个别未做 2. 一期桥架接地线个别未做。 3. 一期个别接地扁铁未做防锈处理, 4. 逆变器直流线缆未用防火泥封堵。				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位将接地螺栓未做、桥架接地未做,扁铁切口未防锈、直流线缆未用防火泥封堵等问题,要求严格按照规范施工。				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		