

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电51MW分布式光伏发电项目

日期	2018年4月20日 星期四	气候	晴	气温	17-30℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 夹具进场, 证件齐全符合 要求.			
施工方人员动态: 16人.					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1、二期三期土建垃圾清理完成。 2、三期室外上人通道吊装焊接完成。 3、二期路强石完成。				
检查发现的问题	二期安全通道与墙连接点少造成通道晃动。				
处理措施、意见、结果	增加连接点及斜拉支撑, 保证稳定性。				
协调内容或其他	参加监理例会。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		