

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008 年 5 月 31 日 星期四	气候	晴	气温	17~22.
监理单位动态:	王月宝, 刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 组中 5 车.			
施工方人员动态:	10人.				
施工机械动态:	吊车1部.				
施工进度情况	1. 高压柜接线. 2. 母线安装. 3. 变桨安装.				
检查发现的问题	二次柜母线外皮破损较多.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快对其进行修补.				
协调内容或其他	召开第九次监理例会.				
记录人	刘瑞生	总监签阅	王月宝.		