

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年6月1日 星期五	气候	晴	气温	18°-28°
监理单位动态:	王园富, 刘瑞志		材料进场。取样见证。合格情况: 组件, 支架1套		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	吊机1辆, 挖机1辆				
施工进度情况	1. 高压电缆沟回填, 5. 升压站内部施工 2. 风火牛安装 3. 支架安装, 4. 厂区接地安装				
检查发现的问题	升压站内部电缆未封堵, 桥架未闭合				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位尽快处理				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞志		总监签阅	王园富	